

Zertifikat

Nr. z6027a-20

Auftraggeber:

Telegärtner Karl Gärtner GmbH
Lerchenstraße 35
71144 Steinenbronn, Deutschland

Prüfling(e):

Symmetrisches Kupferkabel:
AMJ2000 S/FTP 4x2xAWG23/1 Cat.8.2 LSZH blau, Dca=s2,d1,a1
Art.-Nr.: L02002A0277

Patchkabel:
S/FTP Cat.8.1 3,0m LSZH
Art.-Nr.: T3QQI003000

Steckverbinder:
AMJ Modul Cat.8.1
Art.-Nr.: J00029A8000

Klasse I

Bewertungsstandard(s):

ISO/IEC 11801-1 Ed.1.0 (2017-11)

Resultat:

Der Prüfling hält bei den im Prüfbericht genannten Prüfparametern die Grenzwerte der besagten Bewertungsstandards ein.

2 Connector Channel (30m), Kupfer, Klasse I bis 2GHz

GHMT Type Approval

Die bei der Prüfung ermittelten Ergebnisse beziehen sich auf den beschriebenen und vom Auftraggeber vorgelegten Prüfling. Zukünftige technische Änderungen der geprüften Produkte unterliegen dem Verantwortungsbereich der Hersteller.

Dieses Zertifikat verweist auf den ausführlichen Prüfbericht Nr. R6027a-20 und ist nur in Verbindung mit diesem gültig. Dieses Zertifikat ist nach Erstaussstellung 24 Monate gültig.

Bexbach, 19. Mai 2020



Dipl.-Ing. Dirk Wilhelm
(Vorstandsvorsitzender)



GHMT AG

In der Kolling 320
D-66450 Bexbach

Postfach 11 16
D-66442 Bexbach

T: +49 6826 92 28-0
F: +49 6826 92 28-290

info@ghmt.de
www.ghmt.de

**HOCHVERFÜGBARKEIT IM GANZEN
BEDINGT PRÄZISION IM DETAIL.**